

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443076, г. Самара, ул. Балаковская, 45а; тел. 8 (846) 266-72-69; E-mail: ondipr2016@yandex.ru

Предписание № 121/1/1.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №146» городского округа Самара.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина), собственника имущества и т.п) во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара (главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору) № 121 от 31.01.2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «07» февраля 2018 г. с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин.; «12» февраля 2018 г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара старшим лейтенантом внутренней службы Столяровым Максимом Викторовичем нежилых помещений по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Садовая, д. 194А., совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа Самара – Набережных Еленой Викторовной.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) (наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) (указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и указывается только выполнение
1	2	3	4	5
1.	Помещения отдельно стоящего склада не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации.	Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4, ч. 4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное), п. 4; Правила противопожарного режима в РФ, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, п. 61.	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор городского округа Самара по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Столяров Максим Викторович



«12» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 146» городского округа Самара –
Набережных Елена Викторовна.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 2018 г.